

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов в здание)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,
169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Лестница (наружная)	есть	13	13	Габариты площадки 320x126 см. Используется нескользкое покрытие. Имеется навес.	К, О,С	Выполнить рельефную (тактильную) полосу шириной 60 см (С), выполнить контрастную окраску первой и последней ступени (С). Установить поручни с двух сторон на высоте 90 см с не травмирующим и окончаниями (не менее 30 см)	Индивидуальное решение с ТСР
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К, О	Установить пандус высотой подъёма 0,8 м (К). Установить поручни на высоте 70 см (К), 90 см (О). Установить подъемник: вертикальный (К,О)	Индивидуальное решение с ТСР
2.3.	Входная площадка перед дверью	есть	14	14	Не установлены поручни	О, С, Г	Установить поручни с двух сторон на высоте 90 см с не	Индивидуальное решение с ТСР

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							травмирующим и окончаниями (не менее 30 см)	
2.4.	Дверь (входная)	есть	14	14	Двери распашные неавтоматичес кие	К	Установить распашную дверь, автоматическу ю, раздвижную (К), ширина проема на свету не менее 90 см (К), высота порога наружного, внутреннего не более 2,5 см (К).	Индиви- дуальное решение с ТСР
2.5.	Тамбур	есть	15	15	Габариты тамбура соответствуют, 140х 185 см, вход не оборудован не раздвижными дверями	К	Установить распашную дверь, автоматическу ю, раздвижную (К), ширина проема на свету не менее 90 см (К), высота порога наружного, внутреннего не более 2,5 см (К)	Индиви- дуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-		К,С,Г	Установить визуальные средства информации, указатели, пиктограммы на высоте не более 160 см (К,С,Г), высотой прописных букв не менее 7,5 см (С) с освещен- ностью (С). Установить тактильные средства информации на поручнях лестниц (С)	Индиви- дуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Лестница (наружная)	ДЧ-И (Г,У)	13	13	Индивидуальное решение с ТСР
Пандус (наружный)	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР
Входная площадка перед дверью	ДЧ-И (Г,У)	14	14	Индивидуальное решение с ТСР
Дверь (входная)	ДЧ-И (С,О,Г,У)	14	14	Индивидуальное решение с ТСР
Тамбур	ДЧ-И (С,О,Г,У)	15	15	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо выполнить на лестнице (наружной) рельефную (тактильную) полосу шириной 60 см, выполнить контрастную окраску первой и последней ступени. На входной площадке перед дверью установить поручни с двух сторон на высоте 90 см с не травмирующими окончаниями (не менее 30 см), пандус высотой подъема 0,8 м, подъемник: вертикальный. Оборудовать вход на объект и тамбур распашными, автоматическими. Раздвижными дверями. Снизить высоту порога наружного, внутреннего до 2,5 см и менее. Установить визуальные средства информации, указатели, пиктограммы на высоте не более 160 см, высотой прописных букв не менее 7,5 см с освещенностью. Установить тактильные средства информации на поручнях лестниц.