

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,
169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет	23	23, 24	Отсутствует	К,О	Оборудовать кабинет шириной проема в двери в свету не менее 90 см (К,О), глубиной зоны сидения не менее 120 см (О), зоной для вресла-коляски не менее 150х150 см (К), столом для рабочей поверхности 60-80 см (К,О)	Индивидуальное решение с ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет			Отсутствует	К,О,С,Г,У		Технические решения невозможны – образовательная организация
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет			Отсутствует	К,О,С,Г,У		Технические решения невозможны – образовательная организация
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			Отсутствует	К,О,С,Г,У		Технические решения невозможны – образовательная организация

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет			Отсутствует	К,О	Оборудовать кабину шириной не менее 1660х180 см (К), с местом сидения (О)и крючками для костылей (О)	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-		К,С,Г	Установить визуальные средства информации, указатели, пиктограммы на высоте не более 160 см (К,С,Г), высотой прописных букв не менее 7,5 см (С) с освещенностью (С). Установить тактильные средства информации на поручнях лестниц (С)	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Кабинетная форма обслуживания	ВНД	23	23,24	Индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма обслуживания	ВНД			технические решения невозможны – образовательная организация

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Прилавочная форма обслуживания	ВНД			технические решения невозможны – образовательная организация
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	ВНД			технические решения невозможны – образовательная организация
Кабина индивидуального обслуживания	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать и привести в соответствие зону целевого назначения инвалидов. Установить визуальные средства информации, указатели, пиктограммы на высоте не более 160 см, высотой прописных букв не менее 7,5 см с освещенностью. Установить тактильные средства информации.

II. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания

Вариант II - места приложения труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,
169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Место приложения труда	нет			Отсутствует	К,О	Оборудовать место приложения труда в кабинете шириной проема в двери в свету не менее 90 см (К,О), глубиной зоны сидения не менее 120 см (О), зоной для вресла-коляски не менее 150х150 см (К), столом для рабочей поверхности 60-80 см (К,О)	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Место приложения труда	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать и привести в соответствие место приложения труда инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

II. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания

Вариант III - жилые помещения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,
169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Жилые помещения	нет			Отсутствует	К,О,С,Г,У	Оборудовать жилые помещения для инвалидов	Технические решения невозможны

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Жилые помещения	ВНД			Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны - образовательная организация.