

**I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,  
169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 20

*Наименование объекта, адрес*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Туалетная комната	есть	21	21, 22	Ширина дверного проема менее 90 см	К,О	Установить знак доступности помещения (К,О). Увеличить ширину дверного проема на 20 см. Выполнить тактильную направляющую полосу к кабине (С), осязаемой ногой или тростью. Увеличить зону у раковины для кресла-коляски до 120 х 80 см, (К), увеличить высоту раковины до 75-85 см (К), установить опорный поручень (О)	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет			Отсутствует	ВНД		Технические решения невозможны
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Отсутствует	ВНД		Технические решения невозможны

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствуют средства информации	К,С,Г	Установить визуальные, акустические и тактильные средства информации, указатели, пиктограммы	Индивидуальное решение с ТСП

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Туалетная комната	ДЧ-И (С,Г,У)	21	21,22	Индивидуальное решение с ТСП
Душевая/ванная комната	ВНД			Технические решения невозможны
Бытовая комната (гардеробная)	ВНД			Технические решения невозможны

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** в санузле установить знак доступности помещения, увеличить ширину дверного проема на 20 см технически невозможно. Выполнить тактильную направляющую полосу к кабине, осязаемой ногой или тростью. Увеличить зону у раковины для кресла-коляски до 120 x 80 см, увеличить высоту раковины до 75-85 см, установить опорный поручень. Оборудовать душевую/ванную комнату и бытовую комнату (гардеробную) технически невозможно.